

No. : ST2601205



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

检测报告

TEST REPORT

样品名称: 环氧彩砂自流平 (芬彩多)
Sample Name _____

商标: 芬彩多
Trademark _____

型号规格: _____
Model, Specification _____

委托单位: 长沙建宏建材销售有限公司
Applicant _____

检测类别: 委托检测
Test Type _____



广东产品质量监督检验研究院
GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION
检验检测专用章
国家涂料产品质量检验检测中心 (广东)
CHINA NATIONAL QUALITY TESTING AND INSPECTION CENTER FOR PAINTINGS AND DOPES (GUANGDONG)



检测报告 (Test Report)

共 2 页 第 1 页

样品名称 Sample Name	环氧彩砂自流平 (芬彩多)	生产日期 Manufactured Date	2026年01月15日
		生产批号 Batch No.	-----
商标 Trademark	芬彩多	收样单号 Voucher No.	C2601000
型号规格 Model, Specification	-----	检测类别 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	长沙建宏建材销售有限公司	样品数量 Sample Quantity	A组份2000g+B组份112g
生产单位 Manufacturer	湖南益安新材料科技有限公司	收样日期 Sample Receiving Date	2026年01月26日
样品特征和状态 Sample Character and State	完好	验讫日期 Tested Date	2026年04月09日
检测依据 Testing reference	见结果页。		
判定依据 Judgment reference	GB 30981.1-2025 《涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料》(地坪涂料 无溶剂型) GB/T 22374-2018 《地坪涂装材料》[无溶剂型地坪涂装材料面涂 (W型)]		
检测结论 (Test Conclusion) : 本次委托检测共检9项, 所检项目全部符合标准的要求。 <div><p>2026年04月09日</p><p>复印报告未重盖红色“检验检测专用章”无效 No copy of this report is valid without original red stamp of testing body</p></div>			
备注 Remarks	1. 组分配比: A组份:B组份=8:1 (质量比); 2. 样品为地坪涂料; 3. 商标信息和样品信息由委托单位提供。		

批准 :
Approved by

吴盛培

审核 :
Checked by

罗家松

主检 :
Tested by

何颖祥

检测报告 (Test Report)

共 2 页 第 2 页

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目		检测依据	判定依据要求	单位	检测结果	方法 检出限	判定
GB 30981.1-2025 《涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料》								
1	VOC含量		GB/T 34682-2017	≤60	g/L	37	5	符合
2	甲醛含量		GB 18583-2008	≤500	mg/kg	488	50	符合
GB/T 22374-2018 《地坪涂装材料》								
1	容器中 状态	A组份	GB/T 22374-2018	搅拌后呈均匀状态，无硬块	-----	搅拌后呈均匀状态，无硬块	-----	符合
		B组份	GB/T 22374-2018	搅拌后呈均匀状态，无硬块	-----	搅拌后呈均匀状态，无硬块	-----	符合
2	涂膜外观		GB/T 22374-2018	表面平整、无明显可见的缩孔、浮色、发花、起皱、针孔、开裂等现象	-----	表面平整、无明显可见的缩孔、浮色、发花、起皱、针孔、开裂等现象	-----	符合
3	干燥时间	表干	GB/T 1728-1979	≤8	h	8（已干）	-----	符合
4	耐磨性(750g/500r)		GB/T 1768-2006	≤0.030	g	0.030	-----	符合
5	防滑性（干摩擦系数）		GB/T 22374-2018	≥0.50	-----	0.54	-----	符合
6	耐水性 [（23±2）℃，168h]		GB/T 9274-1988	不起泡，不剥落，允许轻微变色，2h后恢复	-----	无起泡，无剥落，无变色	-----	符合
7	耐化学性	耐碱性 [（23±2）℃，20%NaOH，72h]	GB/T 9274-1988	不起泡，不剥落，允许轻微变色	-----	无起泡，无剥落，无变色	-----	符合



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

广东产品质量监督检验研究院(简称广东质检院、英文简称GQI)成立于1983年9月,又名广州电气安全检验所、广东省试验认证研究院,是广东省市场监督管理局(知识产权局)直属的副厅级事业单位。

广东质检院是广东省市场监督管理局(知识产权局)属下的法定社会第三方专门从事产品质量检验检测和认证的机构、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的国家级实验室和检验机构、国际电工委员会电工设备及元件合格评定体系组织(IECEE)认可的国际CB实验室、中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)指定的国家强制性产品认证(CCC)检测机构、中国质量认证中心(CQC)等认证机构签约的实验室、中国船级社认可的产品检测和试验机构,是广东省市场监督管理局(知识产权局)指定的产品质量鉴定组织单位,广东、海南、陕西、甘肃和山东等省高级人民法院注册认可的司法委托质量鉴定机构。广东质检院属下有广东质检中诚认证有限公司、广安电气检测中心(广东)有限公司、广东华安消防技术服务有限公司及广东质检技术开发公司等4家公司。

广东质检院现有1个总部、3个基地,拥有现代化实验室和办公场所约14.8万平方米,资产超13.6亿元,各类高素质的专业技术和管理人员逾千名,先进的检测仪器设备逾18000台(套)。经认可的检验检测资质为92类3516种产品/项目,涉及标准10882项;国际互认CB检测能力为12类184项标准。广东质检院是集检验检测、认证、鉴定、能力验证提供者、标准制修订及科研于一体,致力于建设国际先进、国内一流,倍受社会和行业尊敬的权威技术机构。

广东质检院目前拥有10个国家产品质量检验检测中心、16个省产品质量监督检验站和7个广东省工程技术研究中心,分别是:

- ☐ 国家电器产品安全质量检验检测中心
- ☐ 国家智能电网输配电设备质量检验检测中心(广东)
- ☐ 国家食品质量检验检测中心(广东)
- ☐ 国家消防产品质量检验检测中心(广东)
- ☐ 国家电线电缆产品质量检验检测中心(广东)

- ☐ 国家家具产品质量检验检测中心(广东)
- ☐ 国家涂料产品质量检验检测中心(广东)
- ☐ 国家机械产品安全质量检验检测中心
- ☐ 国家太阳能光伏产品质量检验检测中心(广东)
- ☐ 国家工业机器人质量检验检测中心(广东)

- ☆ 广东省质量监督儿童玩具检验站
- ☆ 广东省质量监督家用空调器检验站(顺德)
- ☆ 广东省质量监督转基因食品及食品有害物质检验站
- ☆ 广东省质量监督蓄电池检验站
- ☆ 广东省质量监督电动自行车检验站
- ☆ 广东省质量监督轻纺产品检验站
- ☆ 广东省质量监督高压输配电设备检验站
- ☆ 广东省质量监督金银珠宝玉石检验站

- ☆ 广东省质量监督变压器产品检验站(东莞)
- ☆ 广东省质量监督工业机器人检验站(顺德)
- ☆ 广东省质量监督可穿戴智能产品检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督交通通信产品检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督3D打印及纳米材料检验站(顺德)
- ☆ 广东省质量监督新能源汽车充电设备及动力电池检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督超高清显示产品检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督儿童用品检验站(广州)

- 广东省电力变压器及开关设备检测(广安)工程技术研究中心
- 广东省智能LED照明检测工程技术研究中心
- 广东省木材鉴定与评估工程技术研究中心
- 广东省食品生物危害因素监测工程技术研究中心

- 广东省特种电线电缆产品检测工程技术研究中心
- 广东省高分子材料失效分析工程技术研究中心
- 广东省安全性乳化剂研制、应用及检测工程技术研究中心

